

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1253/RE DEL 30 DICEMBRE 2022

Pratica n. **3416/RE** del **20/12/2022**

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: ZC4394182A	CUP:

OGGETTO	Impegno di spesa e affidamento alla soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno contrassegnato con la lettera "U" oltre a ripristino di gas frigorifero ed eliminazione perdita del gruppo frigo "R" - Palazzina B Preventivo n. 492/22CB/pa del 20/12/2022 - CIG n. ZC4394182A
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Mario Iadanza		RESPONSABILE P.O. Marcella Giuliani		DIRIGENTE DI AREA Vincenzo Rosario Robusto			
(firmato Mario Iadanza)							
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Marcella Giuliani							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022	U	1.03.02.09.008	5.002,00	2022	2096	30.12.22	6608
ISTRUTTORE (Laura Ridenti)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
Firmato: Laura Ridenti							

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 1253/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 30/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1253/RE DEL 30 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento alla soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno contrassegnato con la lettera "U" oltre a ripristino di gas frigorifero ed eliminazione perdita del gruppo frigo "R" - Palazzina B Preventivo n. 492/22CB/pa del 20/12/2022 - CIG n. **ZC4394182A**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- PRESO ATTO della nota con la quale il Presidente del CdA, Ing. Mario Ciarla, ha rassegnato, a far data 13 Dicembre 2022, le dimissioni dall'incarico;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata

di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00. euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 - Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021";

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 - Bilancio di previsione 2022-2024 - Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. n. 19 del 23 Novembre 2022;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa";

ACQUISITO/I dall'ANAC il codice CIG n. ZC4394182A;

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto la tipologia dell'atto non rientra nelle fattispecie che ne prevedano l'acquisizione;

PREMESSO che presso il piano terreno dell'edificio B nei locali a servizio del personale addetto ai servizi di pulizia e facchinaggio oltre ad alcune stanze posta al primo piano dello stesso edificio B della sede centrale ARSIAL si è constatata l'improvvisa interruzione della funzione climatizzante delle unità interne di condizionamento e il contestuale blocco del funzionamento del gruppo frigo esterno "U" facente capo alle suddette unità interne e che in alcuni locali posti al 3° piano dell'edificio B concessi ai dipendenti ADA alcuni diffusori interni non erogavano aria climatizzata;

PRESO ATTO della situazione climatica, che va gradualmente assumendo livelli di rigidità tipiche della stagione invernale, rende piuttosto disagiate le condizioni di lavoro negli ambienti serviti dai dispositivi fuori servizio, si è provveduto a richiedere con urgenza un sopralluogo tecnico alla società Aerclima Impianti specializzata nella gestione e manutenzione di sistemi di condizionamento di marca DAIKIN attualmente in dotazione ad ARSIAL e oramai perfettamente a conoscenza degli impianti in opera da tempo presso la sede;

CONSTATATO che durante il sopralluogo dei tecnici della predetta società AERCLIMA Impianti si è riscontrato il blocco totale del compressore inverter con conseguente danneggiamento della scheda di controllo generale (HRC) dell'unità frigo Contrassegnata con la lettera "U" a cui fanno capo le unità interne in parte a servizio dei locali utilizzati dal personale addetto alle pulizie posti al piano terra edificio B e in parte nell'area utilizzata da dipendenti ARSIAL posti al piano terra edificio A e inoltre la verifica al gruppo frigo esterno "R" a servizio dei locali al piano 3° edificio B ha evidenziato una lieve fessurazione al circuito refrigerante per cui si è avuta una ingente dispersione di gas frigorifero con conseguente malfunzionamento delle unità interne;

RITENUTO necessario procedere con urgenza al ripristino funzionale degli impianti richiamati in premessa, si è ricorsi alla stessa società AERCLIMA Impianti s.r.l. alla quale, con la presente determinazione dirigenziale, viene dato mandato anche sulla scorta dei requisiti di specializzazione e sulla assenza di situazioni ostative al reperimento dei componenti danneggiati presso la casa costruttrice Daikin, al fine di risolvere in tempi brevi le anomalie descritte nel presente dispositivo determinativo;

ASSUNTO con urgenza dalla citata Società Aerclima Impianti S.r.l. il preventivo 492/22CB/pa del 20/12/2022 relativo alla sostituzione del compressore inverter e della scheda di gestione (HIC) - importo pari ad € 4.100,00 oltre iva di legge e verificata la disponibilità dell'impresa sopra richiamata, all'eventuale esecuzione in via urgente delle opere di che trattasi;

RITENUTO di poter autorizzare l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Società Aerclima Impianti S.r.l.;

CONSIDERATO che la funzione di Responsabile del Procedimento possono essere svolte dall'Arch. Marcella Giuliani, che ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'arch. Marcella Giuliani;

SU PROPOSTA ed istruttoria degli uffici dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AFFIDARE i lavori di che trattasi alla Società Aerclima Impianti S.r.l., p. iva 01991111004 con Sede in Roma Cap. 00156, Via di Rebibbia 63, per l'importo di € 4.100,00 oltre iva di legge 22% pari ad € 902,00 per un totale pari ad € 5.002,00 iva compresa.

DI IMPEGNARE sul Capitolo 1.03.02.09.008 del Bilancio per il corrente esercizio, Ob. FUN. B01GEN, CRAM - DG.007.01.7G, l'importo di € 4.100,00 per lavori, a favore della Società Aerclima Impianti S.r.l., p. iva 01991111004 con Sede in Roma, via di Rebibbia 63 - 00156 Roma, a cui va aggiunto l'importo corrispondente all'iva di legge in ragione del 22% pari ad € 902,00 da liquidarsi in regime di split payment, per un totale di € 5.002,00 iva compresa, occorrenti per lo svolgimento delle attività descritte nella presente determinazione.

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento del presente atto l'Arch. Marcella Giuliani dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA e di demandare al RUP tutti gli atti susseguenti alla presente determinazione.

DI NOMINARE il Direttore dei Lavori nella persona del p.i. Mario Iadanza tecnico di ARSIAL.

DI COMUNICARE alle società affidataria dei lavori che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL, Area Contabilità Patrimonio e Acquisti, via Rodolfo Lanciani n. 38 - Roma - P.IVA 04838391003, indicando il codice Unico ARSIAL (ipa) UF08E9; nel campo "Riferimento Amministrazione" CRAM - DG.007.01.7G, nel campo esigibilità Iva il carattere "S" = scissione dei pagamenti a pena di rifiuto del documento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	23							
	37	1 - 2			X		X	

ARSIAL

Delibera nr. 200003416 - Anno 2022 - del 30/12/2022

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.3416RE-Impegno di spesa e affidamento alla soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno contrassegnato con la lettera "U" oltre a ripristino di gas frigorifero ed eliminazione perdita del gruppo frigo "R" - Palazzina B Preventivo n. 492/22CB/pa del 20/12/2022

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
GRAM		DG.007.01.7G	Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere					
Capitolo		1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Obiettivo/Funzione		B01GEN.	GENERICO					
Centro di costo		2.	Avanzo/Fondo disponibile					
2.096	30/12/2022	AERCLIMA IMPIANTI	PRAT.3416RE-Impegno di spesa e affidamento alla soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno contrassegnato con la lettera "U" oltre a ripristino di gas frigorifero ed eliminazione perdita del gruppo frigo "R" - Palazzina B Preventivo n. 492/22CB/pa del 20/12/2022	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
Totali Delibera nr. 200003416 del				5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00